



mijn aansluiting

Implementatie KIWA BRL K22007 Prefab Meterkast

Versie 1

Juni 2021

Sjoerd Loeffen en Robbert Ephraim





Publicatie KIWA BRL – K22007

- Per 10 Juni 2021 is de BRL K22007 door KIWA bindend verklaard en is daarmee definitief en klaar voor gebruik;
- KIWA heeft inmiddels voor de BRL een [nieuwsbericht](#) gepubliceerd en een [webpagina](#) ingericht. Daar is de BRL voor iedereen gratis te downloaden.
- Vervolgtraject TC en CvD:
 - De TC (Technische Commissie) blijft bestaan, maar er zal pas weer overleg plaatsvinden op het moment dat daarvoor aanleiding is. Een BRL is geen ‘statisch’ document en wordt doorontwikkeld wanneer daar aanleiding voor is. Het vaststellen en bespreken van een dergelijke aanleiding verloopt via het CvD.
 - Het CvD (College van Deskundigen) zal op korte termijn door middel van een datumprikker worden benaderd voor het inplannen van een eerste overleg. Normaliter overlegt het CvD 2x per jaar.





Implementatie bij de netwerkbedrijven

De meeste netwerkbedrijven hebben, na de publicatie van de NTA 8769 in juni 2020, het toepassen van de Prefab Meterkast reeds geïmplementeerd in de organisatie.

Het bindend verklaren van BRL K22007 vereist opvolging:

1. De BRL K22007 moet door de netwerkbedrijven aanvullend **worden opgenomen in de voorwaarden voor het toepassen van een prefab meterkast.**
2. Zodra de eerste leveranciers het KIWA certificaat hebben behaald, moeten de voorwaarden aangevuld worden met de eis dat alleen prefab meterkasten met een KIWA keurmerk toegepast mogen worden.
3. Om te voorkomen dat reeds gemaakte afspraken in het gedrang komen geldt na 10 juni 2021 een overgangperiode. **Voor projecten waarbij na 1 januari 2022 de toepassing van de prefab meterkast wordt overeengekomen, geldt dat de kast en montage voorzien moeten zijn van een KIWA keurmerk.**
4. Er is een gedoogperiode van twee jaar afgesproken voor de binnenafmeting van prefab meterkasten van minimaal 750 mm, om de discrepantie in de normstelling voor de maatvoering van meterkast en bodemplaat op te vangen. In de tussentijd mogen prefab meterkasten niet worden afgekeurd omdat ze niet voldoen aan de minimale afmeting van 770 mm die de NEN 2768 voorschrijft.





mijn aansluiting